



Филиал открытого акционерного общества
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"-
"Тамбовэнерго"

Моршанское шоссе, д.23, г.Тамбов,392680
тел.:(4752)56-96-85, факс: 56-94-48
e-mail: sekret@tamben.elektra.ru, http://www.te.tmb.ru
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

25.06.2009 № МРСК-ТБ/14/1638

На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «ЭЛПРИБ»
Оганесян К.Л.

Уважаемая Катарина Левоновна!

ООО «ЭЛПРИБ» в 2008 году осуществляло поставки электротехнических средств производства АОТ "Электроприбор" г. Ереван филиалу ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго».

В настоящее время в филиале ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» наработан недостаточный эксплуатационный опыт по данным электротехническим средствам для реальной оценки их функциональной пригодности и надежности.

Но уже сейчас отмечается ряд преимуществ. Применение более мощного источника питания позволяет в несколько раз продлить ресурс работы указателя напряжения УВНУ-10 СЗ ИП, а также возможность проверять отсутствие напряжения с поверхности земли, используя оперативную штангу и наличие устройства самопроверки.


Применение в переносных заземлениях АОТ «Электроприбор», у которых в местах крепления к зажимам и струбцинам заземляющего провода используются защитные пружины от переломов, позволяет

продлить срок их службы и является одним из обязательных технических требований филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго».

АООТ «Электроприбор» оперативно отреагировало на рекомендации и замечания со стороны филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» и внесло изменения в конструкцию наброса типа «Бумеранг», а также была произведена допоставка дюралюминиевых струбцин для переносных заземлений.

При проведении самоконтроля в процессе эксплуатации перед применением электрозащитного средства каких-либо отказов и дефектов не было выявлено.

Заместитель главного инженера -
начальник СТЭ и Р



Г.А.Косенков